


ЗАО "БЕЛИНТЕГРА" Протокол испытаний:



Номер протокола	563 ДСО 81 «TRACK SATURN»	Напряжение сети	230,1542 V
Дата испытания	12.06.2023 13:55:09	Ток	0,14921 A
Оператор	Belintegra	Активная потребляемая мощность	33,307 W
Модель светильника	ДСО 81 «TRACK SATURN»	Коэффициент мощности	0,9699
Драйвер	Belintegra	Световой поток светильника	4313,03 lm
Цветовая температура	2898	Световая отдача	129,49 lm/W
Индекс цветопередачи	95		
Примечание	Кп < 1 %		



Подпись: _____